



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
SECRETARIA DA SAÚDE  
Rua Mestre Felipe - Centro  
Fone: (88) 2172-1095  
CNPJ 07.807.191/0001-47 - CGC 06.920.172-2



Quixeré, 30 de OUTUBRO de 2023.

Ofício N° 31/2023

O Departamento de Vigilância Sanitária vem através deste informar o **RESULTADO DAS COLETAS DE ÁGUA** referentes ao mês de **OUTUBRO** de 2023. As amostras foram coletadas no dia 16 de OUTUBRO, sendo encaminhadas para o Laboratório Central do Ceará – LACEN para realização das Análises.

Vale ressaltar que, foram coletadas 50 amostras, sendo 25 para físico-químico e 25 para microbiológica, e ainda, 05 para análise de fluoreto.

Obrigada pela compreensão, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Creverlanda Rodrigues de Lima  
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Responsável pelo SAAE : \_\_\_\_\_



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ  
SECRETARIA DA SAÚDE  
Rua Mestre Felipe - Centro  
Fone: (88) 2172-1095  
CNPJ 07.807.191/0001-47 - CGC 06.920.172-2



## Resultado das Coletas de Água – Data da Coleta: 16/OUTUBRO/2023

Nº	Responsável	Local	Toro	PH	Resultado
01	SAAE	ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL (RODOVIA 277)	-	7,2	INSATISFATORIO
02	SAAE	RESIDÊNCIA DO SR FERNANDO COSTA (CABEÇA DE SANTA CRUZ)	-	7,2	SATISFATORIO
03	SAAE	RESIDÊNCIA CHÁCARA SONHO DE CRIANÇA (CABEÇA DE SANTA CRUZ)	-	7,2	SATISFATORIO
04	SAAE	RESIDÊNCIA DA SRA VILANIR (CERCADO DO MEIO)	-	7,2	SATISFATORIO
05	SAAE	RESIDÊNCIA MARIA RODRIGUES (CERCADO DO MEIO)	-	7,2	SATISFATORIO
06	SAAE	RESIDÊNCIA SR FRANSQUINHO (CERCADO DO MEIO)	-	7,2	SATISFATORIO
07	SAAE	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (CERCADO DO MEIO)	-	7,2	SATISFATORIO
08	SAAE	RESIDÊNCIA DO SR MAURILIO COSTA (CERCADO DO MEIO)	-	7,2	SATISFATORIO
09	SAAE	CAPELA DO CERCADO DO MEIO (CERCADO DO MEIO)	-	7,2	SATISFATORIO
10	SAAE	RESIDÊNCIA DO SR GALDINO (CERCADO DO MEIO)	-	7,2	SATISFATORIO
11	SAAE	RESIDÊNCIA DONA JUDITE (CERCADO DO MEIO)	-	7,2	SATISFATORIO
12	SAAE	RESIDÊNCIA POSTO SERRANO LAGOINHA (RODOVIA 277)	-	7,2	SATISFATORIO
13	SAAE	RESIDÊNCIA DO SR REGINALDO HONORATO (LAGOINHA)	-	7,2	SATISFATORIO
14	SAAE	IGREJA EVANGELICA ADVENTISTA (LAGOINHA)	-	7,2	SATISFATORIO
15	SAAE	RESIDÊNCIA DA SRA ALDERISA SOUSA (LAGOINHA)	-	7,2	SATISFATORIO
16	SAAE	PSF LAGOINHA I E II (LAGOINHA)	-	7,2	SATISFATORIO
17	SAAE	RESIDÊNCIA DA SRA RAYANE ALVES (LAGOINHA)	-	7,2	SATISFATORIO
18	SAAE	RESIDÊNCIA DO SR JOSÉ (LAGOINHA)	-	7,2	SATISFATORIO
19	SAAE	RESIDÊNCIA DA SRA MARIA (LAGOINHA)	-	7,2	SATISFATORIO
20	SAAE	RESIDÊNCIA DO SR FRANCISCO (LAGOINHA - ITATINGA)	-	7,2	SATISFATORIO
21	SAAE	RESIDÊNCIA DA SRA ANTONIA (LAGOINHA - VILA NOVA I)	-	7,2	SATISFATORIO
22	SAAE	RESIDÊNCIA DO VANDERSON MOTORISTA (LAGOINHA - VILA NOVA I)	-	7,2	SATISFATORIO
23	SAAE	RESIDÊNCIA DO MERCADINHO HONORATO (LAGOINHA - VILA NOVA I)	-	7,2	SATISFATORIO
24	SAAE	RESIDÊNCIA DA SRA MARIA JOSE (LAGOINHA - VILA NOVA I)	-	7,2	SATISFATORIO
25	SAAE	RESIDÊNCIA DA SRA RAIMUNDA (LAGOINHA - VILA NOVA I)	-	7,2	SATISFATORIO

ATENÇÃO!

\*Não foi realizado a análise de cloro em campo devido ao nosso aparelho de medição está sem condições de uso.\*

**PROGRAMA VIGIÁGUA**

Coleta	Endereço da Coleta	Parâmetro Insatisfatório	Providências
231017000255	AEATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL (RODOVIA 277)	- Turbidez	- Aumentar a dosagem de cloro